

Client	کارفرما	شرکت گهر پارک سیرجان
Project Name	عنوان پروژه	هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان
Location	موقعیت	سیرجان
Drawing Title	عنوان نقشه	دیتیل های اجرایی شماره یک (پلان و مقطع پست برق اختصاصی هتل)
Legend		

Guide Chart

نکات قابل توجه :

- ۱- جهت نقل و انتقال ترانسفورماتورها یک سکو به ارتفاع ۱متر از سطح زمین تهیه شده است.
- ۲- مسیر لازم جهت ورود و خروج یک دستگاه خاور باری جهت حمل و نقل ترانسفورماتورها در طرح لحاظ می گردد.
- ۳- درب های اتاق برق، اتاق های ترانسفورماتور به صورت دو لنگه و عرض ۲۷۰ سانتیمتر به سمت بیرون و ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود.
- ۴- فضای پایین سکوی ترانسفورماتور و بالای درب ترانسفورماتور می بایست به صورت گریل شده جهت تهویه ترانسفورماتور ایجاد می گردد.
- ۵- اوزان تجهیزات مستقر در پست برق به شرح ذیل می باشد:
تابلو فشار متوسط (MV) به ازای هر سابل : 1000 Kg
تابلو فشار ضعیف (LV) به ازای هر سابل : 800 Kg
ترانسفورماتور خشک به ازای هر دستگاه : 4000 Kg

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اتمام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید .

Drawing Info

REVISION	0A	---	---	---
ویرایش	IFC	---	---	---
وضعیت	DATE	1403/11/16	---	---
تاریخ	DESIGNED BY	PH2	ن.خانی	---
طراح	CHECKED BY	PH2	---	---
کنترل	DESIGNED BY	PH1	پ.شریعی	---
طراح	APPROVED BY	PH1	س.بیانی	---
تصویب	COORDINATED BY	PH1	---	---
هماهنگ کننده	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی	---
مدیر پروژه	---	---	---	---

REVISION	SEQUENCE	DOCUMENT	Group	سایز	SIZE
ویرایش	شماره مدرک	نوع مدرک	گروه	سایز	SIZE
00	MSW/01	DWG	Mech	02	SHEET
PHASE	PROJECT C.	SCALE	مقیاس	واحد	UNITS
فاز	کد پروژه	SIRJ		m	

دسترسى پرسنل هتل (روبروى هتل)

