

Client	شرکت گهر بارک سیرجان	کافرما
Project Name	هتل چهار ستاره گهر بارک سیرجان	عنوان پروژه
Location	سیرجان	موقعیت
Drawing Title	لوله کشی آب باران	عنوان نقشه

Legend



Guide Chart

- ۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند.
- ۲- حداقل شیب لوله های اقیانوس باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است.
- ۳- حداقل شیب لوله های اقیانوس باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است.
- ۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زمین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده.

۵- پیمانکار باید قبل از اجرا، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و بازه هماهنگ نماید و به تأیید نظارت برساند.

- بیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ایهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور منعکس نماید .

Drawing Info

.....	DA	REVISION	تغییرات
.....	IFC	STATUS	وضعیت
.....	10251-18	DATE	تاریخ
.....	DESIGNED BY PH2	طراح
.....	CHECKED BY PH2	کنترل
.....	DESIGNED BY PH1	طراح
.....	APPROVED BY PH1	تصویب
.....	COORDINATED BY PH1	هماهنگی کننده
.....	PROJECT MANAGER	مدیر پروژه

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET		Mech	DWG	MRW/02	00
17		SCALE	PROJECT C.		PHASE
UNITS	واحد	مقیاس	کد پروژه		فاز
m			SIRJ		P2

