

کارفرما

شرکت گهر پارک سیرجان

عنوان پروژه

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

موقعیت

سیرجان

عنوان نقشه

رایزر دیاگرام آب باران (۳)

Legend

Guide Chart

۱- کلیه لوله های آب باران از جنس گالوانیزه سنگین می باشند .

۲- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .

۳- حداقل شیب لوله های افقی آب باران به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .

۴- کلیه لوله های آب باران زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .

۵- پیمانکار باید قبل از اجرا ، کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید .

Drawing Info

ویرایش	REVISION	0A	---	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---	---
تاریخ	DATE	1404/1/6	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	ن.خانی	---	---
کنترل	CHECKED BY	PH2	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م. شریعی	---	---
تصویب	APPROVED BY	PH1	---	---	---
مدیر پروژه	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی	---	---
---	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی	---	---

ویرایش	REVISION	شماره مدرک	SEQUENCE	نوع مدرک	DOCUMENT	گروه	Group	سایز	SIZE
00	MRW/12	DWG	Mech	A3					
فاز	PHASE	کد پروژه	PROJECT C.	مقیاس	SCALE	واحد	UNITS		
P2	SIRJ			m					

Final Roof

▼

+34.25

Roof

▼

+28.75

Level +4

▼

+23.45

Level +3

▼

+18.70

Level +2

▼

+13.95

Level +1

▼

+9.20

Level +0.5

▼

+5.70

Ground

▼

+2.20

Beem -1

▼

-3.30

Final Roof

▼

+34.25

Roof

▼

+28.75

Level +4

▼

+23.45

Level +3

▼

+18.70

Level +2

▼

+13.95

Level +1

▼

+9.20

Level +0.5

▼

+5.70

Ground

▼

+2.20

Beem -1

▼

-3.30

