

Client

شرکت گهر پارک سیرجان

Project Name

عنوان پروژه

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

Location

سیرجان

Drawing Title

عنوان نقشه

کانال اگراست بام

Legend



Guide Chart

- ۱- جنس کانال های سیستم تخلیه (اگراست) ورق گالوانیزه است که ضخامت آنها طبق جدول ضخامت ورق انتخاب می شود.
- ۲- کانال اگراست استخر از نوع پیش عایق می باشد.
- ۳- درجه و دمبرهای هوای اگراست از جنس آلومینیومی است. درجه های دمبردار دارای کلید فرمان دستی برای تنظیم و کنترل هستند.
- ۴- پیمانکار موظف است با کمک دمبرهای مربوط به درجه، مقدار هوای خروجی از هر کدام از درجه های هوا را مطابق ارقام ارائه شده در نقشه ها تنظیم نماید.
- ۵- کانال افقی سیستم تخلیه در فضای سقف کاذب اجرا می شود.
- ۶- با توجه به لزوم گردش هوا و تامین هوای اگراست شده در سرویس های بهداشتی، پیشنهاد می گردد به اندازه ۲ اینچ، فاصله ای زیر درب سرویس های بهداشتی جهت ورود هوا در نظر گرفته شود و با درجه ای به ابعاد ۱۲x۴ اینچ بر روی قسمت پایینی درب سرویس تعبیه گردد.
- ۷- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند.

کمترین ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا با مقطع چهار گوش بزرگترین بعد مقطع کانال		
(اینچ)	فولادی (گالوانیزه - رنگ زایلر)	آلومینیومی
۳۰ تا	0.6	1
۳۶ تا ۶۰	0.75	1.25
۶۱ تا ۹۰	1	1.5
فراتر از ۹۰	1.25	1.75

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ابهام، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متعین نماید.

Drawing Info

ویرایش	REVISION	0A	---	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---	---
تاریخ	DATE	1402/11/09	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	ن.حاجی	---	---
کنترل	CHECKED BY	PH2	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م. شریفی نظام	---	---
تصویب	APPROVED BY	PH1	س. حجازی	---	---
مدیر پروژه	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی	---	---
مدیر پروژه	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی	---	---

ویرایش	REVISION	00	شماره مدارک	SEQUENCE	نوع مدارک	DOCUMENT	گروه	Group	سایز	SIZE
00	MEX/02	DWG	Mech	30	30	30	30	30	30	30
فاز	PHASE	PROJECT C.	مقیاس	SCALE	واحد	UNITS	---	---	---	---
P2	SIRJ	---	---	---	---	---	---	---	---	---

