

Client

شرکت گهر پارک سیرجان

Project Name

عنوان پروژه هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

Location

سیرجان

Drawing Title

عنوان نقشه رایزر دیاگرام کانال اگراست (۲)

Legend

Guide Chart

۱- جنس کانال های سیستم تخلیه (اگراست) ورق گالوانیزه است که ضخامت آنها طبق جدول ضخامت ورق انتخاب می شود .

۲ - کانال اگراست استخر از نوع پیش عایق می باشد .

۳- دریچه و دمپرهای هوای اگراست از جنس آلومینیومی است . دریچه های دمپر دار دارای کلید فرمان دستی برای تنظیم و کنترل هستند .

۴- پیمانکار موظف است با کمک دمپرهای مربوط به دریچه ، مقدار هوای خروجی از هر کدام از دریچه های هوا را مطابق ارقام ارائه شده در نقشه ها تنظیم نماید .

۵- کانال های افقی سیستم تخلیه در فضای سقف کاذب اجرا می شود .

۶ - با توجه به لزوم گردش هوا و تامین هوای اگراست شده در سرویس های بهداشتی ، پیشنهاد می گردد به اندازه ۲ اینچ ، فاصله ای زیر درب سرویس های بهداشتی جهت ورود هوا در نظر گرفته شود و با دریچه ای به ابعاد ۱۲۵۴ اینچ بر روی قسمت پایینی درب سرویس تعبیه گردد.

۷- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

کمترین ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا یا مقطع چهار گوش بزرگترین بعد مقطع کانال		
(اینچ)	فولادی (گالوانیزه - رنگ ناپایدار)	آلومینیومی
۳۰ تا ۳۶	0.8	1
۳۶ تا ۶۰	0.75	1.25
۶۰ تا ۹۰	1	1.5
فراتر از ۹۰	1.25	1.75

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اتمام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متعین نماید .

Drawing Info				
ویرایش	REVISION	0A	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---
تاریخ	DATE	1402/11/09	---	---
طراح	DESIGNED BY PH2	ن.حاجی	---	---
کنترل	CHECKED BY PH2	---	---	---
طراح	DESIGNED BY PH1	م. شریفی نظام	---	---
تصویب	APPROVED BY PH1	---	---	---
همکار کننده	COORDINATED BY PH1	آ.حاجی	---	---
مدیر پروژه	PROJECT MANAGER	آ.حاجی	---	---

REVISION	SEQUENCE	DOCUMENT	Group	سایز	SIZE
ویرایش	شماره مدرک	نوع مدرک	گروه		A3
00	MEX/11	DWG	Mech	39	SHEET
PHASE	PROJECT C.	SCALE	مقیاس	واحد	UNITS
P2	SIRJ			m	

