

Client

شرکت گهر پارک سیرجان

کارفرما

Project Name

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

عنوان پروژه

Location

سیرجان

موقعیت

Drawing Title

رایزر دیاگرام کانال اگراست (۳)

عنوان نقشه

Legend

Guide Chart

۱-جنس کانال های سیستم تخلیه (اگراست) ورق گالوانیزه است که ضخامت آنها طبق جدول ضخامت ورق انتخاب می شود .

۲ -کانال اگراست استخر از نوع پیش عایق می باشد .

۳- درپچه و دمپره های هوای اگراست از جنس آلومینیومی است . درپچه های دمپر دار دارای کلید فرمان دستی برای تنظیم و کنترل هستند .

۴- پیمانکار موظف است با کمک دمپره های مربوط به درپچه ، مقدار هوای خروجی از هر کدام از درپچه های هوا را مطابق ارقام ارائه شده در نقشه ها تنظیم نماید .

۵- کانال های افقی سیستم تخلیه در فضای سقف کاذب اجرا می شود .

۶ - با توجه به لزوم گردش هوا و تامین هوای اگراست شده در سرویس های بهداشتی ، پیشنهاد می گردد به اندازه ۲ اینچ ، فاصله ای زیر درب سرویس های بهداشتی جهت ورود هوا در نظر گرفته شود و با درپچه ای به ابعاد ۱۲x۵۴ اینچ بر روی قسمت پایینی درب سرویس تعبیه گردد.

۷- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های تاسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

کمترین ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا یا مقطع چهار گوش بزرگترین مدع مقطع کانال		
(اینچ)	کمیته ضخامت ورق (میلی متر)	برگزینمدع مقطع کانال
۳۰ تا ۳۰	0.6	۱
۳۶ تا ۶۰	0.75	1.25
۶۱ تا ۹۰	1	1.5
۹۰ تا ۹۰	1.25	1.75

برگزینمدع مقطع کانال

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اتمام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید .

Drawing Info			
ویرایش	REVISION	0A	---
وضعیت	STATUS	IFC	---
تاریخ	DATE	1402/11/09	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	ن.حاجی
کنترل	CHECKED BY	PH2	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م.شریعی
تصویب	APPROVED BY	PH1	---
هماهنگ کننده	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی
مدیر پروژه	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی

SIZE	سایز	Group	DOCUMENT	SEQUENCE	REVISION
A3		گروه	نوع مدرک	شماره مدرک	ویرایش
SHEET	40	Mech	DWG	MEX/12	00
UNITS	واحد	مقیاس	PROJECT C.	کد پروژه	PHASE
m			SIRJ		P2

