

Client

کارفرما

شرکت گهر پارک سیرجان

Project Name

عنوان پروژه

هتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

Location

موقعیت

سیرجان

Drawing Title

عنوان نقشه

کانال اگراست طبقه +۰.۷۵

Legend

Guide Chart

۱-جنس کانال های سیستم تخلیه (اگراست) ورق گالوانیزه است که ضخامت آنها طبق جدول ضخامت ورق انتخاب می شود.

۲-کانال اگراست استخر از نوع پیش عایق می باشد.

۳-دریچه و دمپرهای هوای اگراست از جنس آلومینیومی است. دریچه های دمپردار دارای کلید فرمان دستی برای تنظیم و کنترل هستند.

۴-پیشانکار موظف است با کمک دمپرهای مربوط به دریچه، مقدار هوای خروجی از هر کدام از دریچه های هوا را مطابق ارقام ارائه شده در نقشه ها تنظیم نماید.

۵-کانال های افقی سیستم تخلیه در فضای سقف کاذب اجرا می شود.

۶-با توجه به لزوم گرد شدن هوا و ناآمن هوای اگراست شده، در سرویس های بهداشتی، پیشنهاد می گردد به اندازه ۲ اینچ، فاصله ای زیر درب سرویس های بهداشتی جهت ورود هوا در نظر گرفته شود و با دریچه ای به ابعاد ۱۲x۴ اینچ بر روی قسمت پایینی درب سرویس تعبیه گردد.

۷-پیشانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های ناسبات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند.

کمترین ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا با مقطع چهار گوش

بزرگترین عمق مقطع کانال

کمیته ضخامت ورق ( میلی متر )

آلومینیومی

فولادی ( گالوانیزه - رنگ نایدر )

اینچ )

۳۰ تا ۶۰

۰.۶

۱.۰۵

۱.۲۵

۱.۵

۱.۷۵

۶۰ تا ۹۰

۱

۱.۲۵

۱.۷۵

فرکانس از ۹۰

- پیشانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اتمام، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید.

Drawing Info		REVISION	
---	---	0A	ویرایش
---	---	IFC	وضعیت
---	---	DATE	تاریخ
---	---	DESIGNED BY	طراح
---	---	CHECKED BY	کنترل
---	---	DESIGNED BY	طراح
---	---	APPROVED BY	تصویب
---	---	COORDINATED BY	همکار کننده
---	---	PROJECT MANAGER	مدیر پروژه

REVISION	SEQUENCE	DOCUMENT	Group	سایز	SIZE
00	شماره مدرک	نوع مدرک	گروه	A3	ویرایش
00	MEX/07	DWG	Mech	35	SHEET
PHASE	PROJECT C.	SCALE	مقیاس	واحد	UNITS
P2	SIRJ			m	

