

Clientکارفرماشرکت گهر پارک سیرجان

Project Nameعنوان پروژههتل چهار ستاره گهر پارک سیرجان

Locationموقعیتسیرجان

Drawing Titleعنوان نقشهلوله کنشی فاضلاب بام نهایی

Legend

Guide Chart

- ۱- کلیه لوله های فاضلاب و هواکش فاضلاب از نوع پلی پروپیلن (PP) سخت و مطابق یکی از استاندارد های زیر می باشند :
- EN 1451 PART1
EN 1451 PART2
- ۲- در استاندارد EN 1451 لوله های با علامت B برای نصب در طبقات ساختمان و لوله های با علامت D برای دفن در خاک و لوله های با علامت BD برای نصب در طبقات یا دفن در خاک اختصاص دارند .
- ۳- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .
- ۵- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .
- ۶- کلیه لوله های هواکش فاضلاب ، یک در هزار شیب دارند .
- ۷- کلیه لوله های فاضلاب زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .
- ۸- کلیه لوله های هواکش زیر سقف همان طبقه قرار دارند .
- ۹- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های ناسیسات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده اهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متذکر نماید .

Drawing Info

ویرایش	REVISION	0A	---	---	---
وضعیت	STATUS	IFC	---	---	---
تاریخ	DATE	1402/11/09	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH2	ن.خانی	---	---
کنترل	CHECKED BY	PH2	---	---	---
طراح	DESIGNED BY	PH1	م. شریعی	---	---
تصویب	APPROVED BY	PH1	س. نیازی	---	---
هماهنگ کننده	COORDINATED BY	PH1	آ.حاجی	---	---
مدیر پروژه	PROJECT MANAGER	---	آ.حاجی	---	---

ویرایش	REVISION	شماره مدرک	SEQUENCE	نوع مدرک	DOCUMENT	گروه	Group	سایز	SIZE
00	MSW/01	DWG	Mech	02	SHEET	واحد	UNITS	m	A3
FAZ	PHASE	کد پروژه	PROJECT C.	SCALE	مقیاس	---	---	---	---
P2	SIRJ	---	---	---	---	---	---	---	---

