

- ۱- کلیه لوله های فاضلاب و هواکش فاضلاب از نوع پلی پروپیلن ( PP ) سخت و مطابق یکی از استاندارد های زیر می باشند :
- EN 1451 PART1  
EN 1451 PART2
- ۲- در استاندارد EN 1451 لوله های با علامت B برای نصب در طبقات ساختمان و لوله های با علامت D برای دفن در خاک و لوله های با علامت BD برای نصب در طبقات یا دفن در خاک اختصاص دارند .
- ۳- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۳ اینچ و کوچکتر ۲ درصد است .
- ۵- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب به قطر ۴ اینچ و بزرگتر یک درصد است .
- ۶- کلیه لوله های هواکش فاضلاب ، یک در هزار شیب دارند .
- ۷- کلیه لوله های فاضلاب زیر سقف طبقه زیرین قرار دارند به جز در موارد مشخص شده .
- ۸- کلیه لوله های هواکش زیر سقف همان طبقه قرار دارند .
- ۹- پیمانکار باید قبل از اجرا کلیه نقشه های ناسیبات را با نقشه های معماری و سازه هماهنگ نماید و به تایید نظارت برساند .

- پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار تمام نقشه های مربوط به آن قسمت را با دقت کنترل نماید و در صورت مشاهده ابهام ، نواقص و یا عدم تطابق قبل از اجرا موارد را به مهندس مشاور متنگس نماید .

Drawing Info

REVISION	0A	---	---	---	ویرایش
STATUS	IFC	---	---	---	وضعیت
DATE	1402/1/9	---	---	---	تاریخ
DESIGNED BY	PH2	---	---	---	طراح
CHECKED BY	PH2	---	---	---	کنترل
DESIGNED BY	PH1	---	---	---	طراح
APPROVED BY	PH1	---	---	---	تصویب
COORDINATED BY	PH1	---	---	---	هماهنگ کننده
PROJECT MANAGER	---	---	---	---	مدیر پروژه

REVISION	00	SEQUENCE	DOCUMENT	Group	سایز	SIZE
ویرایش	شماره مدرک	نوع مدرک	گروه	مقیاس	واحد	UNITS
00	MSW/09	DWG	Mech	10	مقیاس	10
PHASE	PROJECT C.	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE
فاز	کد پروژه	مقیاس	مقیاس	مقیاس	مقیاس	مقیاس
P2	SIRJ	SIRJ	SIRJ	SIRJ	SIRJ	SIRJ

